

Tofterup Vandværk
Skorrehovvej 32, Tofterup
7200 Grindsted
Att.: Rapport- og fakturamodtager

Rapportnr.: AR-25-CG-25058117-01
Batchnr.: EUDKVE-25058117
Kundenr.: CA0004953
Modt. dato: 07.07.2025
Valideringskode: DA4E3EB1FB

Analysereport

Prøvested: Tofterup Vandværk - Møllesvinget 12, taphane - 52116 - / 4567000797
Udtagningsadresse: Møllesvinget 12, 7200 Grindsted
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 07.07.2025 kl. 13:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 07.07.2025 - 10.07.2025

Prøvemærke:	Baggang						
Lab prøvenr:	835-2025-81549075	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	B
Farvetal, Pt	1.0	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.39	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	11	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	0.048	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	8.0	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	17.2	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	300	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Tofterup Vandværk, Helge Boddum, Møllesvinget 12, Tofterup, 7200 Grindsted
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Tofterup Vandværk
Skorrehovej 32, Tofterup
7200 Grindsted
Att.: Rapport- og fakturamodtager
Rapportnr.: AR-25-CG-25058117-01
Batchnr.: EUDKVE-25058117
Kundenr.: CA0004953
Modt. dato: 07.07.2025
Valideringskode: DA4E3EB1FB

Analysereport

Prøvested: Tofterup Vandværk - Møllesvinget 12, taphane - 52116 - / 4567000797
Udtagningsadresse: Møllesvinget 12, 7200 Grindsted
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 07.07.2025 kl. 13:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 07.07.2025 - 10.07.2025

Prøvemærke: Baggang

Lab prøvenr:	835-2025- 81549075	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

10.07.2025


I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.